

自己点検チェックシート

年 月 日

点検実施者
氏名

下記のとおり、対象火気器具等の使用及び露店等の開設に伴い、防火安全の自己点検を行いました。

記

点 検 内 容		チェック欄
1	コンロ・グリドル・ストーブなどの使用方法が適切ではないことから、火災が発生するかもしれない。	
	周りには可燃物を置かない。(風でテントなどが近づかないようにする。)	<input type="checkbox"/>
	水平にしっかり固定された不燃性の置台の上で使用する。	<input type="checkbox"/>
2	コンロ・グリドル・ストーブなどを使用中に火災が発生したが、消火器がない、又はどこに消火器がおいであるのかわからず、迅速な初期消火ができず、露店等が全焼し、来場者が死傷するかもしれない。	
	使用期限の経過していない消火器を準備する。	<input type="checkbox"/>
	準備した消火器がどこに置いてあるのか、露店等の関係者全員で確認する。	<input type="checkbox"/>
	露店等の関係者全員で、消火器の使用方法を確認する。	<input type="checkbox"/>
3	ガスボンベとゴムホースの接続不良やホースのひび割れがあり、そこからガスが漏れ出し、引火又は爆発するかもしれない。	
	ゴムホースの長さは2m以内とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける。	<input type="checkbox"/>
	使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検する。	<input type="checkbox"/>
	ホースの継ぎ足し、三方継手により二又分岐させない。	<input type="checkbox"/>
4	業務中にガスボンベにぶつかる、又は強風や地震によりボンベが転倒し、来場者がけがをしたり、ガスが漏れ出すことにより引火又は爆発するかもしれない。	
	ガスボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する。	<input type="checkbox"/>
	ガスボンベは、転倒しないよう鎖等で固定する。	<input type="checkbox"/>
5	調理中に火のついた物や炭火がコンロや火鉢の下に落ちる、又は炭の残り火が他の物に引火して、火災が発生するかもしれない。	
	コンロや火鉢の下には、不燃材料のものを敷く。	<input type="checkbox"/>
	炭の残り火は、水をかけて完全に消火し、紙くず等と分別して処理する。	<input type="checkbox"/>
6	業務中に、整理整頓されていないところやごみ集積場所に放火されるかもしれない。	
	露店等の周囲は、整理整頓しておく。	<input type="checkbox"/>
	ごみは、指定された時間に指定された場所へ出し、放火をされないようにする。	<input type="checkbox"/>
7	火災発生時、頭の中が真っ白になり、初期消火や119番通報、適切な来場者の避難誘導ができないかもしれない。	
	火災発生時に連絡しなければならない場所(消防・催しの主催者等)を確認する。	<input type="checkbox"/>
	火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する。	<input type="checkbox"/>
8	発電機の使用 방법이適切ではないことから、火災が発生するかもしれない。	
	平坦で安定した屋外に置き、周囲に可燃物を置かない。	<input type="checkbox"/>
	燃料を給油するときは、必ず発電機を停止させる。	<input type="checkbox"/>
	ガソリンは専用の容器に入れ、高温になる場所を避け、必ず目の届くところに置く。	<input type="checkbox"/>
	ガソリンの容器を開ける前には、必ずエア抜きをする。	<input type="checkbox"/>

※ 投光器に可燃物が接しないようにする。